



Landratsamt München · Postfach 95 02 60 · 81518 München

An alle  
Planer und Errichterfirmen  
von Brandmeldeanlagen  
für den  
Landkreis München

**Öffnungszeiten:**

Di. und Do. von 09.00 bis 12.00 Uhr  
und Do. von 14.00 bis 17.30 Uhr

**Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben flexible Arbeitszeit. Daher empfehlen wir Ihnen, Termine zu vereinbaren.**

Ihr Zeichen	<b>Bitte bei Antwort angeben</b>	Ansprechpartner/-in	Durchwahl	Zimmer-Nr.	München,
Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen		089 / 6221-		
	5.3.2-05/0039/We	Herr Weiß	Tel. 2612	A 1.37	07.02.2005
			Fax 2406		
			E-Mail: juergen.weiss@lra-m.bayern.de		

## Technische Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen (TAB) des Landkreises München Überarbeitete Ausgabe 2000/2005

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab dem **01. Januar 2005** werden nunmehr auch im Landkreis München die Bezeichnungen nach DIN 14 675 verwendet.

**Bisherige Bezeichnung:**

Schleife  
Schleifenplan  
Druckknopfmelder  
Feuerwehr-Schlüsselkasten

**Neue Bezeichnung:**

**Meldergruppe**  
**Feuerwehr-Laufkarte**  
**Handfeuermelder**  
**Feuerwehr-Schlüsseldepot**

Dementsprechend wurde nunmehr auch die TAB des Landkreises München angepasst. Eine Änderung bestehender Brandmeldeanlagen ist damit aber nicht erforderlich. Bei Erweiterungen oder Änderungen ist jedoch die TAB 2000/2005 einzuhalten.

Hinsichtlich der einsetzbaren Feuerwehr-Schlüsseldepots im Landkreis München gibt es keine Fabrikatsbeschränkungen. Feuerwehr-Schlüsseldepots vom Typ 3 müssen jedoch aus versicherungsrechtlichen Gründen eine VdS-Zulassung haben. Als Schließsystem müssen Profilhalbzylinder nach DIN 18 252 der Feuerwehr-Schließanlage München-Land eingebaut werden können.

Weitere Informationen über Brandmeldeanlagen im Landkreis München erhalten Sie auch über die Homepage des Landkreises München ([www.landkreis-muenchen.de](http://www.landkreis-muenchen.de)). Die Informationen finden Sie dort unter **Themen – Öffentliche Sicherheit – Vorbeugender Brandschutz** oder **Bürgerservice – Formulare - Brandschutz**.

Mit freundlichen Grüßen

Peter K ö h l e r

Telefon 089/6221-0  
Telefax 089/6221-2278  
Internet [www.landkreis-muenchen.de](http://www.landkreis-muenchen.de)  
E-Mail [poststelle@lra-m.bayern.de](mailto:poststelle@lra-m.bayern.de)

Dienstgebäude  
Mariahilfplatz 17  
81541 München

Erreichbar mit  
Straßenbahn Linie 27  
Bus Linie 52  
Haltestelle Mariahilfplatz

Parkmöglichkeiten  
Tiefgarage LRA  
(Zufahrt über Ohlmüllerstr.)  
Öffentl. Parkplatz am Mariahilfplatz

Bankverbindungen  
Kreissparkasse München Starnberg  
(BLZ 702 501 50) Konto Nr. 109  
Postbank München (BLZ 700 100 80)  
Konto Nr. 481 85-804



Der kostenlose Download von über 200 TAB's (technische Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen) wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

## Unternehmensberatung Wenzel

Beratung und Zertifizierung DIN 14675

Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

Flößerstr. 22

76571 Gaggenau

Tel.: 0700 346 14675

Fax: 0700 346 14675

[www.DIN-14675.de](http://www.DIN-14675.de)

[info@DIN-14675.de](mailto:info@DIN-14675.de)



Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unverändert, lediglich diese beiden Infoseiten wurden angehängt.

# FAX an: 0700 / 346 14675

## Unternehmensberatung Wenzel

Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

Flößerstr. 22, 76571 Gaggenau


Telefon: 0700 / 346 14675

E-Mail: [info@DIN-14675.de](mailto:info@DIN-14675.de) Internet: [www.DIN-14675.de](http://www.DIN-14675.de)

- Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
- Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
- Newsletter DIN 14675
- geänderte/neue TAB verfügbar:

---

- Ich suche eine individuelle Lösung und bitte um Rückruf.



Ort/Datum: \_\_\_\_\_ Stempel/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Homepage \_\_\_\_\_